



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

300041, г. Тула, пр-кт. Ленина, д. 40, тел.: (4872) 36-26-35, (4872) 36-26-55
E-mail: priok@gosnadzor.ru, http://www.priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-11- 38 /18П

Юридическому лицу - Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 26»

« 13 » марта 2018 г.
(дата составления акта)

Россия, Тульская область, г. Донской, мкр.
Центральный, ул. Зелёная, д.3.
(место составления протокола)

Мною, старшим государственным инспектором межрегионального отдела государственного энергетического надзора Приокского управления Ростехнадзора, Звягиным Эдуардом Викторовичем
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)
в процессе проведенной плановой проверки, согласно распоряжению от 20.02.2018 г. № 1-273-р Приокского управления Ростехнадзора в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 26»
(далее по тексту МБДОУ ««Детский сад комбинированного вида № 26») соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики в присутствии заведующей МБДОУ ««Детский сад комбинированного вида № 26» Скалозуб Ю.С. (приказ № 52-пл от 02.08.2011 г. комитета по образованию администрации муниципального образования город Донской)
(должность, фамилии, инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)
выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ П/П	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1. Организация эксплуатации электроустановок				
1.	Приказом по МБДОУ ««Детский сад	п. 1.2.3. Правил технической эксплуатации	Устранить нарушение	14.05.2018.

	комбинированного вида № 26» для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок не назначен ответственный за электрохозяйство учреждения и его заместитель.	электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003		
1.2.	В МБДОУ ««Детский сад комбинированного вида № 26» для эксплуатации электроустановок нет подготовленного электротехнического персонала. Договора со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок нет.	п. 1.2.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	14.05.2018.
1.3.	Техническая документация в учреждении ведётся не в полном объеме. Так например:			
1.3.1	Нет перечня технической документации	п.1.8.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	14.05.2018.
1.3.2.	Нет журнала учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров (к журналам прилагаются инструкции по эксплуатации и технические паспорта заводоизготовителей, сертификаты, удостоверяющие качество оборудования, изделий и материалов, протоколы и акты испытаний и измерений, и т.д.)	п.1.8.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	14.05.2018.

1.3.3.	Нет перечня должностей инженерно-технических работников (далее - ИТР) и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности;	п.1.8.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранено в ходе проведения проверки	
1.3.4.	Нет общих схем электроснабжения, составленных по Потребителю в целом и по отдельным участкам.	п.1.8.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	14.09.2018.
1.3.5.	Не ведётся журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании.	п.1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	14.05.2018.
1.4..	Нет распоряжения руководителя МБДОУ ««Детский сад комбинированного вида № 26» о назначении работника из числа электротехнического персонала с группой не ниже 3 по электробезопасности для присвоения 1 группы по электробезопасности.	п. 1.4.4. 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 приложение 1, прим. 2 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593. приложение 1, прим. 2.	Устранить нарушение.	14.05.2018.
1.5.	Не ведётся журнал установленной формы присвоения 1 группы по электробезопасности	п. 1.4.4, 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены	Устранить нарушение.	14.05.2018

	<p>неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.</p>	<p>приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. приложение 1, прим. 2. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593.</p>		
1.6.	<p>В учреждении нет утвержденного руководителем Потребителя календарного графика проверки знаний норм и правил работы в электроустановках</p>	<p>п. 1.4.29. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13,01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003</p>	<p>Устранить нарушение.</p>	<p>14.05.2018.</p>
1.7.	<p>Работники электрохозяйства не обеспечены личной инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.</p>	<p>п.1.7.14. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 , зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003:</p>	<p>Устранено в ходе проверки.</p>	
1.8.	<p>В учреждении нет приказа о назначении ответственного за поддержание в исправном состоянии, проведении испытаний и проверок переносных электроприемников и вспомогательного оборудования. Не ведётся журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.</p>	<p>п. 3.5.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003</p>	<p>Устранить нарушение.</p>	<p>14.05.2018.</p>
1.9.	<p>В учреждении не разработаны мероприятия по повышению</p>	<p>-п.1.5.3.Правил технической эксплуатации</p>	<p>Устранить нарушение.</p>	<p>14.09.2018.</p>

	надежности, экономичности и безопасности электроснабжения подразделений учреждения. При этом большинство распределительных сетей в здании учреждения в эксплуатации более 40 лет, эл. щитки и эл. сборки в эл. щитовой 0,4кВ учреждения также в эксплуатации более 40 лет	электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.		
1.10.	В МБДОУ ««Детский сад комбинированного вида № 26» не проводится техническое освидетельствование электрооборудования, электроустановок с истекшими, установленными нормативно-технической документацией сроками. При этом в эл. щитовой 0,4кВ учреждения в эксплуатации находятся эл. щитки и эл. сборки с установленными в них автоматическими выключателями типа А3161(сняты с производства). Проверка действия расцепителей автоматических выключатели типа А3161, не проводилась (нет соответствующих протоколов). Данные автоматические выключатели в эксплуатации более 40 лет, морально и физически устарели. Кроме того в эл. щитовой 0,4кВ учреждения в эксплуатации находятся эл. щитки и эл. сборки с установленными в них рубильниками, срок эксплуатации которых также более 40 лет.	п.1.6.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.	Устранить нарушение.	14.09.2018.
2. Техническое состояние и техника безопасности				
2.1.	В учреждении не выполняются организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.			
2.1.1.	Работы в электроустановках не оформляются нарядами, распоряжениями. Не ведётся	п. 1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок	Устранить нарушение	14.05.2018.

	журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям.	потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г п.6.6. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593.		
2.1.2.	Нет, утверждённого руководителем организации перечня работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п. 1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г п.п. 8.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г., рег. № 30593)	Устранить нарушение	14.05.2018.
2.2.	Электроустановки учреждения не укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами в соответствии с нормами комплектации ИПИСЗ (инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках) прил.8. Отсутствуют например: испытанные, готовые к использованию указатели напряжения до 1000 В.	п. 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г п. 1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом	Устранить нарушение.	14.05.2018.

		<p>Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г., рег. № 30593)</p> <p>приложение 8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.(утверждена приказом Министерства энергетики Р.Ф. от 30 июня 2003 г. , № 261.)</p>		
2.3.	В учреждении не ведётся журнала учёта и содержания средств защиты	<p>п. 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; Зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03:</p> <p>п.1.4.2 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.(утверждена приказом Министерства энергетики Р.Ф. от 30 июня 2003 г. , № 261.)</p>	Устранить нарушение.	14.05.2018.
2.4.	Отсутствуют опознавательные знаки на вводе заземляющих проводников в здания.	<p>п. 1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003:</p> <p>п. 1.7.118 Правил устройства электроустановок. Утверждены Приказом Минэнерго РФ № 8 от 08.07.2002.</p>	Устранить нарушение	14.05.2018.
2.5.	Не разработан график чистки светильников, осмотра и ремонта сети электрического освещения учреждения.	п.2.12.12. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены	Устранить нарушение	14.04.2018.



		приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003:		
2.6.	В эл. щитовой 0.4 кВ здания учреждения эл. аппараты в пыли и паутине. Требуется профилактическая чистка.	п. 2.2.17. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003:	Устранить нарушение.	14.05.2018.
2.7.	Отходящие КЛ- 0.4кВ в ВРУ- 0.4 кВ в эл. щитовой 0.4 кВ здания учреждения не обеспечены бирками с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименование линии;	п.2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.	Устранить нарушение	14.05.2018.
2.8.	В ВРУ-0.4 кВ эл. щитовой 0.4 кВ здания учреждения плохо различимы надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	п.2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003:	Устранить нарушение	14.05.2017.
2.9.	Соединение отдельных проводов в подвальном помещении здания учреждения выполнено «скрутками».	п. 1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 ; п.3.23.СНиПЗ 05.06.-85.	Устранить нарушение	14.05.2018.
2.10.	В помещении электрощитовой 0,4кВМБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26» не вывешена однолинейная схема	п. 1.8.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003:	Устранить нарушение.	14.05.2018.

2.11.	В подвальном помещении учреждения отдельные светильники эксплуатируются без защитных колпаков.	<p>п. 1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003:</p> <p>п. 1.3. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г., рег. № 30593)</p>	Устранить нарушение.	14.05.2018.
-------	--	---	----------------------	-------------

На основании статьи 29 Федерального закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике», части 2 статьи 25 Федерального закона от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401,


руководителю юридического лица - МБДОУ ««Детский сад комбинированного вида № 26» Россия, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Зелёная, д.3.

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направить уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки, с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений.

Предписание выдал:

Звягин Э.В. _____
(Ф.И.О.)



(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

заведующий МБДОУ ««Детский сад комбинированного вида № 26» Скалозуб Ю.С. (приказ № 52-пл от 02.08.2011 г. комитета по образованию администрации муниципального образования город Донской)

(Ф.И.О.)



(подпись)

« 13 » марта 2018 г.