



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26,
электронный адрес: Ugpn@region.tula.net

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07

Предписание № 89/1/1-2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

детский сад комбинированного вида № 26

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Узловского,
(наименование органа ГПН)

Киреевского районов и г. Донской Тульской области по пожарному надзору № 89 от 16.07.2018 г.,
ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»

«15» августа 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

«11» сентября 2018 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

Заместителем начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской
Тульской области майором внутренней службы Ерзауловым Алексеем Александровичем

проведена внеплановая выездная проверка

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)
объекта защиты – здания, помещения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 26» (объект категории высокого риска)
по адресу Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Зеленая, д. 3

проверку, наименование объекта защиты и их адреса)

совместно с заведующим МБДОУ ДСКВ № 26 Скалозуб Юлией Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании детского сада автоматическую пожарную сигнализацию выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, а именно электрические провода и кабели, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с рече-	п. 13.15.3 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	До 01.10.2019 г.	

	вым оповещением обеспечить, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности.		
2.	В здании детского сада в помещениях установить извещатели, в соответствии с п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»	п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»	До 01.10.2019 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области майор внутренней службы Ерзаулов А.А.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)
М.Л.П. *

« 11 » сентября 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида № 26 Скалозуб Юлия Сергеевна
(должность, фамилия, инициалы)

« 11 » сентября 2018 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия ГУ МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99